

Отчет
 МОУ Юговской средней общеобразовательной школы
 Пермского района, Пермского края
 по выполнению приказа Министерства образования и науки РФ «Об
 утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья
 обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 № 2106.

**Создание условий, гарантирующих охрану обучающихся,
 воспитанников.**

Направления работы	№ п/п	Условия, созданные в ОУ, в части безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников
Антитеррористическая защищенность	1	Разработан паспорт антитеррористической защищенности с приложениями, который был утвержден 19.07.2012 г., согласован с начальником ОВД по Пермскому муниципальному району и начальником органа управления по делам ГО и ЧС по Пермскому району.
	2	Разработан план действий в условиях ЧС и инструкция № 125 «По действиям персонала при угрозе ЧС».
	3	Издан приказ № 01-09/105 от 11.04.2012 «Об организации пропускного режима и внутриобъектового режима в СП – детский сад», разработано и утверждено Положение об организации пропускного режима в образовательном учреждении (приказ № 01-09/260 от 08.08.2012 года).
	4	Изданы приказы: № 01-09/231 от 29.06.2012 «О создании комиссии по ЧС», № 01-09/233 от 29.06.2012 «О создании антитеррористической группы», № 01-09/232 от 29.06.2012 «О создании эвакуационной комиссии».
	5	Разработаны должностные инструкции руководителей антитеррористической и эвакуационной групп.
	6	Разработаны схемы эвакуации и схема оповещения.
	7	Разработаны и утверждены следующие инструкции: по эвакуации учащихся и сотрудников, по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов, при поступлении угрозы по телефону, при захвате заложников и по другим чрезвычайным ситуациям.
	8	Утверждены планы проведения тренировок по экстренной эвакуации учащихся и сотрудников.
	9	Издан приказ № 01-09/106 от 11.04.2012 «Об организации пропуска автотранспорта на территорию СП – детский сад».
	10	31 августа 2011 года ООО «БизнесКом» установило кнопки тревожной сигнализации в здании школы и СП – детский сад. КТС обслуживает ООО «ЧОО «Цербер-3», договор № 16/13 от 15.01.2013 на возмездное оказание услуг по технической охране при помощи КТС.
	11	В июле 2012 года в здании школы установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», заключен договор на оказание услуг технического мониторинга комплекса с ООО «Центр пожарного мониторинга».
Охрана ОУ	12	Заключен договор № 290охр от 01.01.2013 с ООО «Альянс-Сервис» на оказание услуг охраны на объектах по зданиям школы и СП – детский сад.

		Пост охраны в школе оборудован и обеспечен следующим оборудованием: мобильным телефоном, аппаратом прямой телефонной связи с ЕДДС (установлен 28.11.2012), аккумуляторным фонариком, наличием на посту охраны стенда хранения ключей (от помещений, запасных выходов, ворот-калиток). Здание СП – детский сад оборудовано домофонами, обслуживает ИП Верховланцев Д.Г.
	13	29 августа 2011 года ООО «БизнесКом» установило наружное видеонаблюдение, обслуживает ИП Дурновцев Ю. А., договор № б/н от 17 декабря 2012 года (6 камер наружного наблюдения типа RVI-E165, установленных по периметру здания).
Пожарная безопасность	14	Изданы приказы: № 01-09/243 от 30.06.2012 "О противопожарном режиме в школе"; № 01-09/244 от 30.06.2012 "О противопожарном режиме в СП - детский сад".
	15	Издан приказ № 01-09/246 от 30.06.2012 "О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях учреждения".
	16	Администрация ОУ прошла обучение по пожарно-техническому минимуму в УЦ.
	17	Разработан план противопожарных мероприятий на текущий 2012-2013 учебный год.
	18	Разработаны должностные инструкции по пожарной безопасности для сотрудников, а также инструкции о порядке действия администрации, учащихся и воспитанников на случай возникновения пожара.
	19	Издан приказ № 01-09/245 от 30.06.2012 "Об организации добровольной пожарной дружины".
	20	Ведется журнал учета первичных средств пожаротушения – огнетушителей (с указанием кол-ва, типа и их комплектности). Все огнетушители записаны в журнал, пронумерованы белой краской, паспорта на огнетушители имеются, следующий срок перезарядки указан (2013 год), размещены на видных местах согласно знакам, не препятствуют безопасной эвакуации людей. В наличии: ОП-5 – 31, ОП-4 – 5, ОП-2 – 2, ОУ-5 – 2, ОУ-3 – 6.
	21	Ведутся журналы: вводного инструктажа по ППБ и на рабочем месте по ППБ.
	22	Оформлены стенды с информацией и наглядной агитацией по ПБ и ЧС.
	23	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация установлена ООО «Фобос-2» 14 февраля 2002 г.: ППКОП 01121-20-1 «Сигнал-20П», извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СМ - 60 шт., извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» - 60 шт., извещатель пожарный тепловой «ИП-109» - 137 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ - 2 шт.; обслуживает ИП Дурновцев Ю. А., договор № б/н от 17 декабря 2012

	года. В здании СП – детский сад автоматическая пожарная сигнализация установлена ООО «Пульсар-Плюс» в 2002 г.: прибор приемно-контрольный «Магистр 12М+РС», извещатель пожарный дымовой ДИП -41М - 132 шт., извещатель пожарный тепловой «ИП-103-5/2-А1» - 4 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 - 14 шт.; обслуживает ИП Верхованцев Д. Г., договор № ТО-01012013 - 04 от 01 января 2013 года.
24	В ОУ вывешены этажные планы по эвакуации людей и материальных ценностей, которые соответствуют требованиям ГОСТ.
25	Перепланировка помещений в зданиях школы и СП – детский сад не производилась.
26	Светильники в помещениях укомплектованы защитными колпаками. Двери кладовых и электрощитовых выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. Замеры сопротивления изоляции электрооборудования произведены ИП Горбунов В.И.: в здании школы 04 июля 2011 г, в здании СП – детский сад 05 июля 2012 г.
27	ИП Ермолаев А.В. проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, протокол от 21 сентября 2010 года.
28	Обслуживающей организацией ООО «Виста – Климат» ежегодно очищаются воздуховоды вентиляции от горючих отложений в обоих зданиях ОУ.
29	Во всех кабинетах и помещениях на видном месте вывешены таблички с указанием номера вызова службы ЕДДС.
30	В ОУ в обоих зданиях имеются и находятся в рабочем состоянии световые указатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов. На фасаде зданий имеются световые указатели мест расположения ближайших пожарных гидрантов. В помещениях, на эвакуационных выходах, развешаны знаки пожарной безопасности, согласно требованиям по их размещению.
31	На дверях лестничных клеток, ведущих в общие коридоры, установлены доводчики. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания дверей без ключа.
32	ИП Ермолаев А.В. проведено испытание трех пожарных лестниц в СП - детский сад, протокол испытаний от 09.06.2011 г.

Список имеющейся нормативной документации в ОУ на 01.03.2013.

№ п/п.	Наименование документа, № приказа, дата
1.	Приказ № 01-09/105 от 11.04.2012 года «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории»; Положение об организации пропускного режима в образовательном учреждении, 08.08.2012 года № 01-09/260.
2.	Приказ № 01-09/234 от 29.06.2012 года «Об усилении мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности».
3.	Приказы № 01-09/247 от 30.06.2012 года, № 01-09/248 от 30.06.2012 года, № 01-09/64 от 04.03.2013 года, № 01-09/63 от 04.03.2013 года «О подготовке к проведению тренировочной эвакуации».
4.	Приказ № 01-09/297 от 20.09.2012 года «О режиме работы школы».
5.	Приказы № 01-09/247 от 30.06.2012 года, № 01-09/248 от 30.06.2012 года, № 01-09/64 от 04.03.2013 года, № 01-09/63 от 04.03.2013 года «О назначении ответственных за проведение тренировочной эвакуации».
6.	Приказ № 01-09/236 от 29.06.2012 года «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности».
7.	Приказ № 01-09/235 от 29.06.2012 года «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы».
8.	Приказ № 01-09/246 от 30.06.2012 года «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность».
9.	«Приказы № 01-09/243 от 30.06.2012 года, «О противопожарном режиме в школе», № 01-09/244 от 30.06.2012 года «О противопожарном режиме в СП - детский сад».
10.	Приказ № 01-09/245 от 30.06.2012 года «Об организации добровольной пожарной дружины».
11.	Приказ № 01-09/230 от 29.06.2012 года «О создании объектовых гражданских организации ГО».
12.	Приказ № 01-09/408 от 08.12.2012 года «О проведении ТСУ по теме: «Действия сил и средств РСЧС района, учащихся и работников ОУ при возникновении ЧС».
13.	Приказ № 01-09/238 от 29.06.2012 года «О назначении ответственных лиц за организацию охраны труда и соблюдение правил ТБ».
14.	Приказ № 01-09/270 от 29.08.2012 года «О мерах по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности во время проведения мероприятий, посвященных «Дню знаний».
15.	Приказ № 01-09/419 от 18.12.2012 года «Об усилении мер противопожарной безопасности на период Новогодних и Рождественских праздников».

Исполнители:

заместитель директора по АХР Якутина И.В.,
преподаватель – организатор ОБЖ Борисова Л.Г.

Директор школы



О.В. Федосеева